



E-KAST
in Forum onder trap
1X125A 400V (300MA)
1X63A 400V
1X32A 400V

DRINKWATERPUNT
in Forum

RIOOLAANSLUITING

GEBIED HEEFT GEEN VRIJSTELLING
VOOR HET PLAATSEN VAN TENTEN

8A

E-Kast K4-2-3:
Totaal: 125Amp/400V
-1x 63Amp/400V
-1x 63Amp/400V(300 mA, alleen voor verlichting)
-1x 32Amp/400V
-1x 16Amp/230V

RIOOLAANSLUITING

RIOOLAANSLUITING

DE WIELEN

Postbus 513

8B

EVENEMENTENVELD 8A en 8B
ZONDER KABELS EN LEIDINGEN
SCHAAL 1:500 OP A3
Technische Universiteit Eindhoven
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Laatste wijziging op 12-04-2022
TUE-CAD R:\TEK\9900\VELEUR_A3\99--GP3_EVENEMENTEN_TERREIN\DWG